

Sotaren Sandher & Co

Industrigatan 2

386 32 Färjestaden

Telefon: 0485-77728

Mail: dinsotare@gmail.com

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

221011

Protokollsnummer

22-BP343

Folionr

V00359100

22-0332

Ägare (namn och postadress)

LARSSON BRITTA

SEGERSTAD 105

386 64 DEGERHAMN

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) ÖVRA SEGERSTAD 13:1	Adress SEGERSTAD 105
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) UTHUS	Besiktningen avser ☐ nybyggnad ☐ ändring ☒ STATUSKOLL
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den 221010	Provningen omfattar Rökkanal till: VÄRMEPANNA		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen ☐ förmärktes ☐ förmärktes ej	Skorstenens material TEGEL+FLEX	Skorstenshöjd, meter CA 5 M	Över(under)tryck Pa
Angränsande kanaler ☐ finns ☒ finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig ☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 ☐	Luftbehandlingsinstallation ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX		Inreglerad den ☐
Besiktningsdatum 221010	Takskyddsanordningar ☒ utan erinran ☐ med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? ☒ Ja ☐ Nej	

Utlåtande

OKULÄR KAMERAKONTROLL AV BEFINTLIG ELDSTAD ENLIGT OVAN
MED RENOVERAD SKORSTEN.
INSATSSLANG MONTERAD I SKORSTENEN.

Protokoll översänt till

☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan

Björn Sandher
Skorstensfejarmästare

MIKAEL GUSTAFSSON