

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Alex R Bygg AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

202105110

Org.nummer 559160-3351

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

Objekt BETULA 1:14

Beställare ANEBYHUSGRUPPEN

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-09-05 till 2022-10-31

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 1

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 1

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 1

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Alex Rizea

Våtrumsansvarig arbetsledare Alex Rizea



Ort och datum Mörbylånga 2022-12-13

Signerat via BankID av ALEXANDRU RIZEA

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

Uppladdade bilder

