


Borgholm 2025-04-15

Korttidsmätning Radon i bostadshus
Sjöstorp 1:72 Grankullavägen 171



Bostadshus med kryppgrunder, blåbetong förekommer väggar
Träfasad och eternitplattor som fasadbeklädnad

Radonmätning har utförts under perioden 2025-04-13 till 2025-04-15 ca 45 timmar, mätningen är utförd i Becquerel, Bq. Gränsvärde i Sverige är 200 Bq i bostäder där människor vistas/lever

Mätaren har varit placerad i kök, vid mätningstillfället har bostaden där mätare varit placerad varit obebodd

Som högst uppmättes 71 Bq och ett genomsnittsvärde har uppmätts till ca 40 Bq under perioden

Då gränsvärdet för radon i bostadshus är så lågt och enbart kan härledas till blåbetongen är det inte aktuellt med några åtgärder
Att förbättra ventilationen är att rekommendera

HMP Karlsson AB
Besiktningsman
Rune Karlsson